



DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem"
Podgorica

DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem"
PODGORICA
Ivana Milutinovića 12
Broj: 30-00-27486.....
Datum: 06.06.2017. godine
tel: +382 20 408 400
fax: +382 20 408 413

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)
Lina Ulica
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

(organ uprave nadležan za postupanje)

Primljeno:	08.06.2017		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	UP 105-569/1		

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

(član 92 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 51/08, 34/11, 35/13))

Obraćamo se zahtjevom za izdavanje građevinske dozvole za:

- Izgradnja objekta: TRAFOSTANICA 35/10 kV 2x8 MVA „Novi Ulcinj“**
- Rekonstrukciju objekta:**

(zaokružiti odgovarajući broj)

Namjena objekta	DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Lokacija objekta	na dijelu kat.parcele br. 3507/2 i 3508 KO Ulcinj, opština Ulcinj (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)
	98-99 DUP-a „Ulcinj-grad“ lokalitet „Pinješ 2“ (broj urbanističke parcele, planski dokument)
Investitor	DOO Crnogorski elektrodistributivni sistem Podgorica

Uz zahtjev prilažem:

1. IDEJNI PROJEKAT / GLAVNI PROJEKAT

(zakružiti vrstu tehničke dokumentacija koja se dostavlja)

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (spisak u prilogu)	BROJ PRIMJERAKA
1. Projekat arhitekture	DA, 3
2. Projekti građevinskih konstrukcija i drugi građevinski projekti (raspoređeno po sveskama)	DA, 3
3. Projekti elektro-instalacija jake i slabe struje (raspoređeno po sveskama)	DA, 3
4. Projekti termotehničkih instalacija	DA, 3
5. Projekat uređenja terena	DA, 3
6. Ostali projekti i elaborati	DA, 3 primjerka
- Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje	DA, 3 primjerka elaborata (2 primjerka revizije)
- Elaborat zaštite na radu i revizija elaborata zaštite na radu	DA, 2 primjerka (1 primjerak dostavljen MUP-u radi izdavanja saglasnosti)
- Elaborat zaštite od požara i revizija elaborata zaštite od požara	DA, 1 primjerak
- Saglasnost na mjere zaštite od požara, MUP, 30-UP I-228/17-2167/2 od 30.5.2017.	DA, 1 primjerak
- Rešenje o izdavanju saglasnost za priključenje na ED sistem, CEDIS d.o.o, broj 30-20-2631 od 06.6.2017.	DA, 1 primjerak
Izveštaj o izvršenoj reviziji idejnog/glavnog projekta	DA, 3 štampana verzija + 7 x CD
Idejni/Glavni projekat u zaštićenoj digitalnoj formi	DA, 7 x CD
List nepokretnosti 1082 – izvod /Br. 108-956-3176/2017 od 05.6.2017 + Kopija plana od Uprave za nekretnine-Područna jedinica Ulcinj, 05.6.2017.	DA, 1 primjerak + 1 primjerak

2. Dokaz o osiguranju od odgovornosti (spisak u prilogu):

- investitora; DA, CEDIS DOO Podgorica
- privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo idejni/glavni projekat; DA
- privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je revidovalo idejni/glavni projekat; DA.

Podgorica, 06.06.2017.
(mjesto i datum)

Direkcija za razvoj, pristup mreži i TIS

Rukovodilac,

Ranko Vuković, die
(podnosilac prijave)





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO
Broj: UPI 1054-569/2
Podgorica, 26.05.2017.godine

„CEDIS“ DOO

PODGORICA
Ul.Ivana Milutinovića, br.12

Aktom broj UPI 105-567/1 od 08.06.2016.godine, obratili ste se ovom ministarstvu, zahtjevom za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekta – trafostanice 35/10kV 2x MVA, „Novi Ulcinj“, Opština Ulcinj.

Kako je odredbom člana 92 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br.51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), propisano da zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor te da isti sadrži osnovne podatke o objektu i investitoru, kao i dokumentaciju iz člana 93 ovog zakona, to je potrebno da, shodno članu 57 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list Republike Crne Gore“ br. 60/03 i „Službeni list Crne Gore“, br. 32/11), otklonite nedostatke u predmetnom zahtjevu na način da dostavite i ispravite:

- Precizirate zahtjev za izdavanje građevinske dozvole i tehničku dokumentaciju, navođenjem da li se isti odnosi i na priključni DV 35/10kV u kom slučaju treba dopuniti tehnički opis sa kat.parcelama na kojima je planiran priljučni kabal;
- Digitalnu formu projekta sa elektronskim potpisom revidenta;
- Elaborat parcelacije po planskom dokumentu;

Tražene nedostatke, neophodno je otkloniti i dostaviti ovom ministarstvu u roku od 3 (tri) dana, od dana prijema ovog akta.

U suprotnom, vaš zahtjev, ćemo odbaciti.

Rukovoditeljka Direkcije za izdavanje dozvola
Rina Ivančević, dipl.inž.građ. *R*

Obradile:
Nataša Martinović, dipl.inž.građ. *N*
Olivera Živković, dipl.prav *OŽ*

GENERALNI DIREKTOR

Daniilo Gvozdenović

