



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Broj: 104-1016/21
Podgorica, 28.08.2017. godine

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

PODGORICA

Povodom vašeg dopisa br. 08-350/17-471 od 01.08.2017. godine, a shodno članu 39 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata («Službeni list CG», br.51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), na korigovani **Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Murtovina 2“, u Podgorici**, dajemo slijedeće

MIŠLJENJE

- Na str. 49 tekstualnog dijela pominju se Izmjene i dopune DUP-a, što treba korigovati obzirom da se radi o novom DUP-u.
- Nedostaju koordinate urbanističkih parcela, građevinskih i regulacionih linija.

Polazeći od izloženog, Nacrt planskog dokumenta može se uputiti na javnu raspravu, a konstatovane primjedbe potrebno je ugraditi u Predlog plana.

Saglasno članu 27 Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima («Službeni list CG», br.24/10), potrebno je da nam dostavite planski dokument u digitalnoj formi u skladu sa Uputstvom za primjenu Pravilnika (objavljenom na sajtu ovog Ministarstva).

U prilogu akta, dostavljamo vam mišljenje Crnogorskog elektrodistributivnog sistema broj 10-10-37412 od 15.08.2017. godine.

GENERALNA DIREKTORICA

Dragana Čenić

Obradile :

Branka Petrović,
samostalni savjetnik I

B. Petrović

Željka Čurović

Željka Čurović



MINISTAR

Pavle Radulović

P. Radulović

**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I
TURIZMA**

Direktorat za planiranje prostora
IV proleterske brigade 19
Podgorica

Broj: 10-10-³⁴⁴¹²
Od: 1508 2017.g.

n/r Generalna Direktorica
Dragana Čenić

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Primljeno:	Org. jed.	broj	Prilog	Prilagodnost
16.08.2017		104 - 1016/10		

Predmet: Mišljenje na Nacrt DUP-a "Murtovina 2" Podgorica

Poštovana,

na osnovu Vašeg zahtjeva br.104-1016/19 od 3.08.2017. godine (zavodni broj u CEDIS d.o.o. 10-10-36126 od 7.08.2017. godine) i nakon pregleda Nacrta odnosno uvidom u dostavljenu dokumentaciju, možemo dati saglasnost na Nacrt DUP-a "Murtovina 2" Podgorica, u dijelu koji se odnosi na distributivnu elektroenergetsku infrastrukturu, uz sugestije da parcele za TS 10/0,4kV treba da su pravougaone i da podatak za troškove izgradnje elektroenergetske infrastrukture treba usaglasiti. Ispravke napraviti u Predlogu plana.

O b r a z l o ž e n j e

Iz grafičkog priloga se vidi da je parcela za NDTs 10/0,4 kV "Nova 4" (UP B E3) nepravilnog oblika.

Troškovi izgradnje elektroenergetske infrastrukture na strani 112. (704750 eura) nisu isti sa troškovima za elektroenergetsku infrastrukturu u tabeli struktura ulaganja na strani 129. (585000 eura).

S poštovanjem,

Obrađivač,
Danilo Vuković, dipl.el.ing.

Danilo Vuković

Rukovodilac Sektora za razvoj,

Saša Milovanović, dipl.el.ing.

Saša Milovanović

Dostavljeno:

- Naslovu
- Sektor za razvoj
- Sektor za pristup
- a/a

Izvršni direktor,
Zoran Đukanović, dipl. el. ing.

Zoran Đukanović

