

Primjeno:	29.12.2017		
Org. jed.	Broj	Broj	Vrijednost
105-	3071/	1	



Crna Gora

Mali i Zi

OPŠTINA ULCINJ

KOMUNA E ULQINIT

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj

Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm

Br./ Nr.: 05-937/1-17

Ulcinj / Ulqin, 29.12.2017. god.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

PODGORICA

IV Proleterske brigade br.19,

"Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica obraćao se zahtjevom br. 30-10-58066 od 25.12.2017.godine, Predsjedniku Opštine Ulcinj "za donošenje Odluke o lokaciji objekta od opšteg interesa a u skladu sa Članom 3, 4 i 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa" za izgradnju TS 10/0.4kV "Otrant komerc", 1x630(1x1000)kVA i planirane trase 10 kV kablovski vod iz TS 10/0.4 kV "Semafori" do TS 10/0.4kV "Otrant komerc" u Ulcinju.

Uvidom u našu dokumentaciju, utvrđeno je da TS 10/0.4kV "Otrant komerc", 1x630(1x1000)kVA i planirana trasa 10 kV od TS 10/0.4 kV "Semafori" do TS 10/0.4kV "Otrant komerc", 1x630(1x1000)kVA, nalaze se u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-Grad“ za lokalitet „Totoši“, („Sl.list CG“ – opštinski propisi, br.3/2010), za koje s'hodno članu 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu Crne Gore", br. 67/17 od 06.10.2017.god.) treba propisati urbanističko tehničke uslove.

Shodno članu 62. stav 1. Zakona o upravnom postupku («Sl.list CG», br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) dostavljamo Vam zahtjev "**Crnogorski elektrodistributivni sistem**" d.o.o. Podgorica, br. 30-10-58066 od 25.12.2017.godine, podnijeto Predsjedniku Opštine Ulcinj g. Nazif Cungu, za izgradnju TS 10/0.4kV "Otrant komerc", 1x630(1x1000)kVA i planirane trase 10 kV kablovski vod iz TS 10/0.4 kV "Semafori" do TS 10/0.4kV "Otrant komerc", u Ulcinju, kao nadležnom organu za postupanje po istom.

Sam. savjetnik I za urbanizam

Mehmet Tafica, dip.ing.gradj.



SEKRETAR,

Arh. Aleksandar Dabović, dipl.ing.

Sam. Savjetnik za up. postupak

Arben Tagani, dip.pravnik

Opština Ulcinj
n/r
Predsjednika

Broj: 30-10- 58086
Od: 2512 2017.g.

Crna Gora - Mali i Ži
Opština Ulcinj - Komuna e Ulqinit

Primitje - Primitje	24. 12. 2017		
Org. / Nj. Org.	Broj - Numer	Vrijed - Vrijed	
01	2524	17	

Predmet:

Poštovani,

Obraćamo Vam se sa zahtjevom za donošenje Odluke o lokaciji objekta od opšteg interesa a u skladu sa Članom 3,4 i5 **Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa** U cilju obezbjeđivanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom dijela potrošača Ulcinja, CEDIS je planirao izgradnju TS 10/0,4kV " Otrant komerc" sa priključnim 10kV vodom od TS 10/0,4kV "Semafori" do buduće TS 10/0,4kV "Otrant komerc" Izvođenje napajanja predmetne trafostanice, kablovskim vodom 10kV, u skladu sa Planiskim Sa prethodno navedenog, obraćamo Vam se sa zahtjevom za donošenje Odluke o određivanju lokacije sa elementima UTU za TS 10/0,4kV "Otrant komerc", 1x630kVA(1000kVA) i trasu priključnog kablovskog voda 10kV "TS 10/0,4kV Semafori- TS 10/0,4kV "Otrant komerc". U skladu sa Članom 5 dostavljamo vam sljedeće podatke:

1. **Vrsta objekta:** Elektroenergetski objekat –
 - a. **"TS 10/0,4kV Otrant komerc", 1x630(1x1000)kVA**
 - b. **Kablovski vod 10kV " TS 10/0,4kV "Semafori- TS 10/0,4kV Otrant komerc"**
2. **Programski zadatak za izradu Glavnog projekta:** Obezbeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača dijela Ulcinja, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata
3. **Osnovni podaci o objektu:**
 - a. TS 10/0,4kV snage 1x630kVA sa mogućnošću proširenja na 1x1000kVA. Lokacija TS je data u prilogu
 - b. 10kV kablovski vod tipa XHE49-A 3x(1x240mm²). Trasa kablovskog voda je data u prilogu

Prilog: Elaborat situacionog plana VN kabla od TS 10/0,4kV "Semafori"-TS 10/0,4kV "Otrant komerc", i situacija lokacije TS 10/0,4kV "Otrant komerc", urađen od firme "ELIPSOID" D.O.O. iz Ulcinja.

Rukovodilac Sektora za razvoj
Saša Milovanović, dipl. el. ing.





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Direkcija za izdavanje

urbanističko-tehničkih uslova

Broj: 1055-3071/2-2017

Podgorica, 09.02.2018.godine

DOO „CEDIS“ PODGORICA

PODGORICA

Ul. Ivana Milutinovića br. 12

Aktom broj 05-937/1-17 od 29.12.2017.godine, OPŠTINA ULCINJ prosljedila je ovom ministarstvu vaš zahtjev, za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za izgradnju trafostanice „Otrant Komerc“ 1x630kVA sa 10 kv kablovskim vodom do TS10/0,4 kV „Semafori“, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Ulcinj-Grad za lokalitet Totoši“- izmjene i dopune (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 03/10) u Ulcinju.

S tim u vezi obavještavamo Vas sledeće:

Na grafičkom prilogu br.14 Elektroenergetika, Detaljnog urbanističkog plana „Ulcinj-Grad za lokalitet Totoši“, na katastarskoj parceli broj 5500/1 KO Ulcinj evidentirana je postojeća TS10/0,4 kV „Otrant Komerc“. Lokacija planirane TS10/0,4 kV „Semafori“ je katastarska parcela 5516 KO Ulcinj u okviru UP225.

Uz zahtjev je priložena trasa kabla kao i položaj TS10/0,4 kV „Otrant Komerc“ i isti ne odgovaraju planskom dokumentu.

S tim u vezi, obavještavamo vas, da se nijesu stekli uslovi za izdavanje traženih urbanističko-tehničkih uslova.

