



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO
Direkcija za izdavanje Urbanističko tehničkih uslova
Broj: 1063-1868/5
Podgorica, 28.06.2018. godine

PETROVIĆ MAJA I NIŠAVIĆ TANJA

BUDVA

U prilogu ovog dopisa, dostavljaju vam se Uslovi za izradu tehničke dokumentacije br. 30-20-04-4017/1 od 27.06.2018.godine izdati od strane Crnogorskog elektrodistributivnog sistema Podgorica, a isti se odnose na izmjenu tehničkih uslova izdatih Urbanističko tehničkih uslova br.04-5220/2-2011 od 19.09.2012.godine, shodno članu 74 stav 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore „ br. 64/17).

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Branka Nikić





Crnogorski elektrodistributivni sistem

Društvo sa ograničenom odgovornošću
"Crnogorski elektrodistributivni sistem"
Podgorica
Ulica Ivana Milutinovića br. 12
Tel: +382 20 408 400
fax: +382 20 408 413
www.cedis.me

Sektor za pristup mreži
ULJINA br. 10
Tel: +382 20 408 308
Fax: 382 20 241 012
www.cedis.me
Br. 30 20 04 4047/1
U Baru, 21.06.2018. godine

Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PROLETERSKE BRIGADE

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za građevinarstvo

(Naziv)

ul.IV proleterske brigade br.19

81000 Podgorica

(Adresa slanja)

Primljeno:	27.06.2018		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
106	1303	4	

Postupajući po zahtjevu Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za građevinarstvo br.30-20-04-4017 od 22.06.2018., za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije za objekat Trafostanica TS 10/04kV ,1000 kVA na k.p.2179 i 2179 KO-Budva.(UP br.16.4 ,DUP" Budva Centar") u prizemlju turističkog objekta sa priključnim 10kV vodom ul. naselje kod Pošte u Budvi, investitora Petrović Maja i Nišavić Tanja izdaju se :

USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Za navedeni objekat, definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije na sledeći način :

- Trafostanica TS10/04kv,1000 kVA,po preporuci EPCG TP-1b(1 trafo ćelije i 3 vodne ćelije sa opsluživanjem iznutra)
- Trafostanica će se priključiti sistemom ulaz -izlaz na 10 kV vod (TS 35/10kV"Rozino"-TS10/0.4 kV"Sajam Nova") kablom XHE 49A 3x(1x240mm²)20 kV

Drugi bitni uslovi za izradu tehničke dokumentacije:

Elektroenergetske instalacije objekta projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehničkim normativama za elektroinstalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ" br.53/88,54/88)
- Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim normativama za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SRJ" br.28/95)
- Pravilniku o tehničkim normativama za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja (, Sl. List SRJ ", broj 11/96)
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata

Prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija a njihovo eventualno izmještanje pada na teret Investitora.

Ukoliko se predmetni objekat gradi u zoni nadzemnog elektroenergetskog voda (dalekovoda) neophodno je uraditi Elaborat usklađenosti planiranog objekta i dalekovoda u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativama za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Sl. list SRJ" br.18/92).

Obradio:
Aleksandar Vađon el.teh.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektoru za pristup mreži-Službi za pristup mreži Regiona 4
- a/a

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 4
Nada Vukadinović dipl. el.ing,

