



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA  
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO


Broj: UPI 1064-665/3

Podgorica, 05.09.2018.godine

„Crnogorski elektrodistributivni sistem“ DOO

Podgorica  
Ivana Milutinovića 12

U prilogu dopisa, dostavlja vam se rješenje broj: UPI 1064-665/3 od 05.09.2018.godine.

Ovlašćeno službeno lice  
  
Borka Novković, samostalna savjetnica I

DOSTAVLJENO:

-Naslovu;  
-a/a.



CRNA GORA  
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA  
DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO  
Broj: UPI 1064-665/3  
Podgorica, 05.09.2018.godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ DOO Podgorica, za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju objekta TS 35/10kV Tuzi – ugradnja otpornika za ograničenje struje kvara na 150A radi uzemljivanja NT 10kV, na katastarskoj parceli 2957/3 KO Tuzi, Gradska opština Tuzi, na osnovu člana 172 i člana 181 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17 i 44/18) i čl.18, 46 i 116 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br.056/14, 020/15, 040/16 i 037/17), donosi

### RJEŠENJE

Odbija se zahtjev „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ DOO Podgorica za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju objekta TS 35/10kV Tuzi – ugradnja otpornika za ograničenje struje kvara na 150A radi uzemljivanja NT 10kV, na katastarskoj parceli 2957/3 KO Tuzi, Gradska opština Tuzi, broj: UPI 106-665/1 od 10.7.2018.godine.

### O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj: UPI 106-665/1 od 10.7.2018.godine, „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ DOO Podgorica, obratilo se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju objekta TS 35/10kV Tuzi – ugradnja otpornika za ograničenje struje kvara na 150A radi uzemljivanja NT 10kV, na katastarskoj parceli 2957/3 KO Tuzi, Gradska opština Tuzi.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnešeni zahtjev imenovanog investitora sa priloženom dokumentacijom i našlo da je isti neosnovan, a ovo iz sljedećih razloga:

Glavni projekat rekonstrukcije objekta TS 35/10kV Tuzi – ugradnja otpornika za ograničenje struje kvara na 150A radi uzemljivanja NT 10kV, na katastarskoj parceli 2957/3 KO Tuzi, Gradska opština Tuzi, dostavljen uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole broj: UPI 106-665/1 od 10.7.2018.godine, urađen je na osnovu Urbanističko – tehničkih uslova broj: 1055-1409/6 od 26.06.2017.godine izdatih od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma a koji su donijeti na osnovu člana 95 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br.51/08, 34/11, 35/13 i 33/14). Budući da je dana 16.10.2017.godine stupio na snagu Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17 i 44/18) i da isti ne daje mogućnost da se „na postojećem objektu čija lokacija ili druga svojstva ne odgovaraju uslovima planskog dokumenta može u okviru postojećeg gabarita odobriti rekonstrukcija koja je neophodna za održavanje i korišćenje objekta shodno njegovoj namjeni, do privođenja te lokacije namjeni prema odgovarajućem planskom dokumentu“, a zahtjev „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ DOO Podgorica je podniet nakon stupanja na snagu Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, to ne postoje zakonske osnove za usvajanje zahtjeva za izdavanje predmetne građevinske dozvole.