



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Broj: 104-1316/20-2018
Podgorica, 04.01.2019. godine

OPŠTINA HERCEG NOVI
Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

HERCEG NOVI

Aktom broj 02-3-351-7/2014-1/57 od 03.12.2018. godine, shodno članu 39 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), ovom ministarstvu dostavljen je **korigovani Nacrt lokalne studije lokacije „Uvala Veslo“ na Luštici**, radi davanja mišljenja.

Korigovani Nacrt ovog planskog dokumenta proslijeđen je, dana 17.12.2018.godine, organima državne uprave, privrednim društvima i drugim pravnim licima, da daju mišljenje - budući da su u postupku davanja mišljenja na Nacrt predmetnog planskog dokumenta, neki od navedenih subjekata dali konkretne primjedbe odnosno nijesu dali saglasnost.

U postupku davanja mišljenja na korigovani Nacrt lokalne studije lokacije „Uvala Veslo“ na Luštici, Ministarstvo ukazuje da nije postupljeno prema svim primjedbama nadležnih institucija navedenih u mišljenju broj 104-1316/19 od 26.09.2018. godine, a da je Crnogorski elektrodistributivni sistem doo dostavio primjedbe na pomenuti planski dokument (akt broj 10-10-60401 od 26.12.2018. godine).

Kako je članom 217 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, propisano da se izrada planskih dokumenata koji se ne donesu do 31.12.2018. godine, obustavlja, to davanje mišljenja na korigovani Nacrt lokalne studije lokacije „Petrovići“ Zabrđe na Luštici je bespredmetno.

Odobrila:
Marina Izgarević,
v.d. Generalna direktorica
Direktorata za planiranje prostora

Obradila:
Žejlka Čurović,
samostalna savjetnica I
Tamara Marović,
samostalna savjetnica III



Primijeno	27.12.2018.		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	104-1316/22		

Broj: 10-10-60401
Od: 26.12.2018.g.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
Podgorica

n/r Ministar Pavle Radulović

Predmet : Mišljenje na korigovani Nacrt LSL „Uvala Veslo“, na Luštici, Opština Herceg Novi

Poštovani,

Na osnovu Vašeg zahtjeva br. 104-1316/21 od 17.12.2018. (zavodni broj u CEDIS d.o.o Podgorica 10-10-59052 od 19.12.2018.g.), i nakon pregleda korigovanog Nacrta, odnosno uvidom u dostavljenu dokumentaciju, ne možemo dati potvrdno mišljenje na korigovani Nacrt LSL „Uvala Veslo“, na Luštici, opština Herceg Novi u dijelu koji se odnosi na distributivnu elektroenergetsku infrastrukturu.

Planski dokument je potrebno dopuniti i izmijeniti u skladu sa datim primjedbama i sugestijama kako bi dokument išao u dalju proceduru.

Obrazloženje

Uvidom u predmetnu dokumentaciju korigovani Nacrt LSL „Uvala Veslo“ na Luštici, opština Herceg Nov, konstatovani je da obradživač nije postupio po svim primjedbama iz Mišljenja CEDIS-a iz aprila 2018.g.

Na korigovani Nacrt LSL „Uvala Veslo“ na Luštici, opština Herceg Novi imamo sljedeće primjedbe i sugestije:

1. Potrebno je razraditi 0,4kV mrežu do nivoa PMO. U skladu sa TP-2, PMO se po pravilu ugrađuje na granici vlasništva.
2. Kompletnu el. energetska mrežu, je gdje god je to moguće, potrebno planirati u trotoaru ili trupu saobraćajnice, u svakom slučaju u vlasništvu Opštine ili Države.

3. Na str. 99., 101. i 160. se na više mjesta poziva na Teh. preporuku TP-1b: "Sve planirane transformatorske stanice treba da budu u skladu sa važećom preporukom TP1b EPCG." Umjesto toga treba da stoji: „ Sve planirane transformatorske stanice treba da budu u skladu sa tehničkim uslovima Operatora distributivnog sistema."

Sa poštovanjem,

Obrađivač

Miodrag Milić, dipl.el.ing

Rukovodilac Sektora za razvoj

Vuko Dabović, dipl.el.ing.

Rukovodilac Direkcije za razvoj, pristup mreži i TIS

Dragoslav Damjanović, dipl. el. ing.



Dostavljeno:- Naslovu

- Sektoru za razvoj
- Sektoru za pristup mreži
- a/a